



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Бердску Новосибирской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27

E-mail: ondBerdsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 14/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску Степоненкова Николая Анатольевича № 14 от «28» января 2022 года в период с «01» февраля 2022г. по «14» февраля 2022г.

Государственным инспектором города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Пашиным Юрием Николаевичем

(должность, фамилия, имя, отчество, (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена: плановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ № 25 «Рябинка» Петрова Лариса Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.

1	Кабинет логопеда не защищён автоматической установкой пожарной сигнализации согласно протокола испытания работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации от 08.02.2022г. №19-4-1-2022	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, п. 4 таб. 1, п. 38 НПБ 110-03, ч. 6 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, приложении А СП 5.13130.2009, п. 4.12, п. 48 таблица 3 СП 486.1311500.2020	06.02.2023	
2	При выдаче сигнала «Пожар» при воздействии на дымовой пожарный извещатель в группе № 11 «Солнышко» и в группе №6 «Теремок» МАДОУ «25» «Рябинка» не происходит запуск Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно протокола испытания работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации от 08.02.2022г. №19-4-1-2022	п. 54 ППР в РФ, п. 3.3. СП 3.13130.2009	06.02.2023	
3	Над эвакуационным выходом из группы № 4 «Звездочка» МАДОУ №25 «Рябинка» отсутствует световой оповещатель «Выход»	п. 3.11 НПБ 104-03, п.п. 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.3. СП 3.13130.2009	06.02.2023	
4	Над эвакуационным выходом из группы № 3 «Песенка» МАДОУ №25 «Рябинка» отсутствует световой оповещатель «Выход»	п. 3.11 НПБ 104-03, п.п. 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.3. СП 3.13130.2009	06.02.2023	
5	Над эвакуационным выходом из группы № 1 «Радуга» МАДОУ №25 «Рябинка» отсутствует световой оповещатель «Выход»	п. 3.11 НПБ 104-03, п.п. 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.3. СП 3.13130.2009	06.02.2023	
6	Над эвакуационным выходом из группы № 10 «Ромашка» МАДОУ №25 «Рябинка» отсутствует световой оповещатель «Выход»	п. 3.11 НПБ 104-03, п.п. 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.3. СП 3.13130.2009	06.02.2023	
7	Над эвакуационным выходом из группы № 5 «Кораблик» МАДОУ №25 «Рябинка» отсутствует световой оповещатель «Выход»	п. 3.11 НПБ 104-03, п.п. 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.3. СП 3.13130.2009	06.02.2023	
8	На объекте защиты при срабатывании АУПС в режиме «Пожар» не предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции	п. 42 ППР в РФ, п. 6.24 СП 7. 131302013, ч. 4 ст. 83, ч. 9 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	06.02.2023	

		требованиях пожарной безопасности		
9	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты	п. 54 ППР в РФ	06.02.2023	
10	<p>Помещения пищеблока на 1-м этаже здания детского сада «Рябинка» по адресу: НСО, г. Бердск, ул. Ленина, 26 (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не разделены с другими помещениями детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p> <p>При этом, требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека</p>	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	06.02.2023	
11	Уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МАДОУ №25 «Рябинка» не соответствует требуемому, согласно протокола испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях от 08.02.2022г. № 20-4-1-2022	п. 3.15 НПБ 104-03, п. 4.2. СП 3.13130.2009, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	06.02.2023	
12	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают достаточный уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей согласно протокола испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях от 08.02.2022г. № 20-4-1-2022 (отсутствуют оповещатели в музыкальном и физкультурном залах здания МАДОУ № 25 «Рябинка», также отсутствуют оповещатели в игровых во всех группах здания детского сада МАДОУ №25 «Рябинка»)	п. 4.8 СП 3.13130.2009, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 3.22 НПБ 104-03	06.02.2023	
13	В спальнях помещений групп здания МАДОУ №25 «Рябинка» звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Согласно протокола испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях от 08.02.2022г. № 20-4-1-2022 уровень звуковых сигналов СОУЭ не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности	п. 4.3 СП 3.13130.2009, п. 3.16 НПБ 104-03, ч. 4 ст. 83 Федерального закона 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	06.02.2023	
14	Эвакуационные знаки пожарной безопасности в здании МАДОУ № 25 «Рябинка», указывающие направление движения, установлены на высоте	п. 36 ППР в РФ, п. 5.5 СП 3.13130.2009	06.02.2023	

<p>менее 2 метров согласно протокола испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях от 08.02.2022г. № 20-4-1-2022</p>			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующего МАДОУ № 25 «Рябинка»

Балаева Лариса Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)


Государственный инспектор города Бердска

Новосибирской области по пожарному надзору

Пашинский Юрий Николаевич 8(38341) 4-43-27

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)



(подпись)